

Ο.ΣΥ. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
FAX. 210 4922881 - 4907861
ΤΗΛ. 210 4270854-735, Τ.Κ. 182 33
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Mail : tmagoron@osy.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σελίδα: 1/1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 2.500,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΣΩ EMAIL (tmagoron@osy.gr, tmagoron8@osy.gr)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.ΣΥ. : 10/05/2025

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

55802

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: α) Στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ.Α.Ε. έως τις 14:00
β) στα mail tmagoron@osy.gr,tmagoron8@osy.gr για ποσά μικρότερα των 2.500,00 €
(προ ΦΠΑ) έως τις 14:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 26/05/2025

CPV ΑΙΤΗΣΗΣ : 31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ

ΚΩΔ. Ο.ΣΥ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Ζητούμενο(α) Part Number	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠ. ΑΞΙΑ
40-130999-01	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 150/135 kVA			1	TM	20.000,00	20.000,00
		Ο.ΣΥ.	ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ				

Α.Α.Υ.: ΑΔΑ ΨΝ8ΖΟΚΩ0-ΝΤ8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Χαμηλότερη τιμή - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ +30% -50%
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 60 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΕΩΣ 85 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 45 ΕΩΣ 55 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ Ο.ΣΥ. 2. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ Ρ/Ν (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΣ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΗΝΕΣ), ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 4. Η Ο.ΣΥ. ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΕΙΟΔΟΤΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ . 5.ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.6. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΛΔΗΣΥ ΓΙΑ ΠΟΣΑ > 1.000€ 7.ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 9. Η ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10. Ο ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ , ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ, ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 150 ΚVA ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ Α/Σ ΛΙΟΣΙΩΝ****ΓΕΝΙΚΑ**

Το ζητούμενο Η/Ζ θα είναι τριφασικό, κλειστού τύπου, πετρελαιοκίνητο, με ενσωματωμένο, κατά προτίμηση πίνακα αυτόματης μεταγωγής (ATS). Αν ο πίνακας αυτόματης μεταγωγής δεν είναι ενσωματωμένος στο Η/Ζ, τότε αυτό πρέπει να έχει παροχή για σύνδεση με πίνακα αυτόματης μεταγωγής, ο οποίος θα περιλαμβάνεται ως έξτρα εξοπλισμός και θα είναι συμβατός ως προς την ένταση ρεύματος με τη γεννήτρια για άριστη συνεργασία. Η γεννήτρια και ο πίνακας μεταγωγής θα τοποθετηθούν σε ημιυπαίθριο χώρο.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μεταλλικό κάλυμμα του Η/Ζ θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ανθεκτική στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες. Επίσης, θα είναι μονωμένο, για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και για χαμηλά επίπεδα εκπομπής θερμότητας προς το περιβάλλον ακόμη και κατά τους ζεστούς μήνες του χρόνου.

Το Η/Ζ θα φέρει

- Πετρελαιοκινητήρα, (εκκίνησης με μίζα) και ενσωματωμένο ντεπόζιτο καυσίμου.
- Κατάλληλες μπαταρίες εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα.
- Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου με ψηφιακές ενδείξεις
- Λυχνία λειτουργίας
- Ασφάλειες θερμικού τύπου
- Ένα (1) τουλάχιστον ρευματοδότη 230 V
- Παροχή για απευθείας σύνδεση με τον πίνακα μεταγωγής (ATS), αν αυτός δεν είναι ενσωματωμένος στη γεννήτρια.
- Ισχυρό αντικραδασμικό σύστημα.
- Διαστάσεις max (ΜxΒxΥ): 340x120x180cm (+max 50cm για άνοιγμα πορτών)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η γεννήτρια, θα δώσει πλήρη κάλυψη ρευματοδότησης στους χώρους των συνεργείων του Α/Σ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, άρα, η μέγιστη ισχύ αυτής θα είναι 150 KVA ενώ η συνεχής ισχύ αυτής δεν θα είναι μικρότερη από 135 KVA.

Η ενεργοποίηση της θα γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα αν χρειαστεί.

Το Η/Ζ θα έχει σύστημα κατανάλωσης καυσίμου νέας τεχνολογίας για χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης θα έχει μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 120 l t.

Ο κινητήρας, θα είναι υδρόψυκτος, 1500 στροφών. Εκκίνηση με μίζα για πιο εύκολο και γρήγορο ξεκίνημα. Προθέρμανση (Preheater) ή σύστημα αυτόματης αποσυμπίεσης για εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων τελευταίας τεχνολογίας για μειωμένη εκπομπή καυσαερίων και οσμών προς το περιβάλλον.

Επίσης η Η/Ζ θα έχει :

- Αυτόματο Σταθεροποιητή Τάσης (AVR), για ελεγχόμενη ποιότητα εξερχόμενου ρεύματος.
- Ενσωματωμένο ρυθμιστή κατανομής φορτίου για βέλτιστη και οικονομικότερη κατανάλωση.
- Επίπεδο θορύβου όχι μεγαλύτερο από 70 dB/7m
- Μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας ≥ 10 h r.

Πίνακα ελέγχου με ψηφιακές ενδείξεις όπως:

- ο Ωρών λειτουργίας
- ο Ελέγχου φορτίου για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης
- ο Καταστάσεων λειτουργίας
- ο Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού κινητήρα (με αυτόματη διακοπή λειτουργίας)
- ο Χαμηλή στάθμη καυσίμου
- ο Χαμηλή στάθμη μπαταριών

Ο πίνακας μεταγωγής (ATS), αν δεν είναι ενσωματωμένος στο Η/Ζ, θα παραδοθεί σαν επιπλέον εξοπλισμός, και θα συνδεθεί με τη γεννήτρια στην υπάρχουσα σε αυτή παροχή τροφοδοσίας (άρα, η ένταση ρεύματος των δυο θα είναι σε πλήρη συμβατότητα για άριστη συνεργασία). Θα έχει ξεχωριστό ερμάριο, ασφαλειοδιακόπτη που θα ενεργοποιεί αυτόματα τη γεννήτρια με την πτώση τάσης στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα του Α/Σ και θα την απενεργοποιεί όταν αποκατασταθεί η τάση στον πίνακα. Επίσης, θα έχει ασφαλειοδιακόπτη για διακοπή λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Γενικά θα είναι εφοδιασμένος με όλες τις απαραίτητες ασφάλειες, με ρελέ και ότι άλλο απαιτεί ένας πλήρης εξοπλισμένος πίνακας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του Η/Ζ, καθώς και αντίγραφα πιστοποιητικών του οίκου κατασκευής ως εξής:

- ISO 9001
- ISO 14001
- EURO 5
- ISO 45001

Χρόνος παράδοσης : 40 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης: Αμαξοστάσιο Λιοσίων. Μαζί θα πρέπει να παραδοθεί και τεχνικό φυλλάδιο συνδεσμολογίας, λειτουργίας και συντήρησης της Η/Ζ

Επίσης, το Η/Ζ θα πρέπει να φέρει σήμανση C E .

Εργοστασιακή Εγγύηση καλής λειτουργίας του Η/Ζ δύο (2) ετών, που θα συνοδεύει το Η/Ζ κατά την παράδοσή του.

Μετά την συνδεσμολογία, της γεννήτριας και του πίνακα μεταγωγής (ATS), με τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα των συνεργείων του Α/Σ από τον ηλεκτρολόγο της ΟΣΥ, ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση, με εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας του, να κάνει την πρώτη εκκίνηση της γεννήτριας και δοκιμή λειτουργίας αυτής καθώς και επίδειξη λειτουργίας στους υπεύθυνους του Α/Σ, που θα τη χειρίζονται.



Τριανταφυλλάκης Ανδρέας
Μηχανολόγος - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Διευθυντής
Υποδομών & Συντ. Εγκαταστάσεων