

**ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:**

- Ε.Ο.Τ.-ΕΞ.Ε. Ι.Κ.Ε
ΑΦΜ 801587630
eot@andrianos.gr
- Α. ΤΣΑΛΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ:801116094
a_tsallos@hotmail.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΚΚΑΛΗ Κ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27213-63430
E-MAIL: gr.ylikou@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ. 39/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.500,80€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ο.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας) ΑΦΜ: 998995401
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 28/05/2026 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 10:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Ανάδειξη αναδόχου παροχής “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ”
ΑΑΗΤ	1015.E00251.0001 (Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.)	2.4.2.03.01(086300)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στα προγράμματα ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:**Τις Διατάξεις:**

- 1.Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
- 3.Του Ν. 4052/1-03-2012.Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
- 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5.Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 6.Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
- 7.Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8.Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Της υπ' αριθμ. Πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας Απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του αρ. 118 του ν. 4412/2016.

Τις Αποφάσεις:

- 1.Την υπ' αριθμ. **12/17-06-2025(Θ: 129)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 2.Την με αρ.**12665/04-05-2026 (ΑΔΑ9ΜΗΘ4690ΒΦ-ΗΗΣ)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Ο.Μ Καλαμάτας.
- 3.Την υπ' αριθμ. **11763/23-04-2026** (ΑΔΑ: 9Λ734490ΒΦ-Ω1Ε) Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ**» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ο.Μ. Καλαμάτας.
- 4.Την υπ' αριθμ. **5/06-02-2026 (Θ: ΕΗΔ6)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση Πίνακα ετήσιου προγράμματος συμβάσεων έτους 2026 του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
5. Την υπ' αριθμ. **401/24-2-2026 Απόφαση 6** της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της **Ε.Κ.Α.Π.Υ.** με θέμα : Έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Συμβάσεων για το έτος 2026.
- 6.Την υπ'αρίθμ. **12665/4.5.2026** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον διαγωνισμό.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη **αναδόχου “ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ”** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού **18.500,80€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΕ 0863, CPV 50531100-7			
	ΤΙΜΗ Μ/Μ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	14.920,00	3.580,80	18.500,80

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63430

e-mail: gr.ylikou@gmail.com

Πληροφορίες: Κόκκαλη Κ.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας	<u>27/05/2026</u> <u>ΤΕΤΑΡΤΗ</u> <u>ΩΡΑ 14:30</u>	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Υλικού	<u>28/05/2026</u> <u>ΠΕΜΠΤΗ</u> <u>ΩΡΑ 10:00</u>

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού

οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **27/05/2026 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - 2.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 - 2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - 2.3 Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 - 2.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως

φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς ,τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4 Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής

Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών

Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς Φ.Π.Α.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή** περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν

περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **27/05/2026 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30** είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η παροχή της Υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
 - Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.
- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.** Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών / υπηρεσιών **γίνεται** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω εργασίας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται για την έκδοση και υποβολή **Ηλεκτρονικού Τιμολογίου**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 και της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 100792 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β' 2988/17.06.2025) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει και να διαβιβάζει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (**ΑΑΗΤ**): **1015.E00251.0001**.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης και εξοπλισμού ατμογεννητριών, στο λεβητοστάσιο της Ν.Μ. Καλαμάτας. Τα στοιχεία της εγκατάστασης η οποία θα καλύπτεται από τις υπηρεσίες συντήρησης, είναι:

Ατμογεννήτριες παραγωγής ατμού, για το τμήμα πλυντηρίων ιματισμού. Χαρακτηριστικά: Υδραυλωτές, ελικοειδούς μορφής, βεβιασμένης ροής νερού, τριών διαδρομών καυσαερίου.

Κατασκευαστής: ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. Τύπος QB-1500-200, έτος κατασκευής 2013, μέγιστη απόδοση ατμού 1.500kg/h, μέγιστη πίεση λειτουργίας 12,50bar, όγκος 0,302m³. Αριθμός: Δύο.

Καυστήρες των προαναφερόμενων ατμογεννητριών, τύπος RIELLO RLS 130, απόδοσης 465 – 1395 KW. Αριθμός: Δύο (2).

Σωληνώσεις δικτύου ατμού από το χώρο του λεβητοστασίου έως τις καταναλώσεις ατμού στο χώρο πλυντηρίων ιματισμού, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους.

Διάταξη απαιρειωτή νερού χρήσης ατμογεννητριών.

Διάταξη αποσκληρυντή νερού χρήσης ατμογεννητριών.

Αποσκληρυντής (δίδυμος) εταιρείας OSMO, τύπος 132 DOL 50, χειροκίνητης λειτουργίας αναγέννησης. Περιλαμβάνει δύο δοχεία ρητίνης, δύο εμβολοφόρες κεφαλές αλλαγής φάσεων Siat Pentair V132 και δύο δοχεία αλατιού.

Διάταξη χημικών βελτιωτικών νερού χρήσης ατμογεννητριών. Περιλαμβάνει δοχείο χημικών βελτιωτικών νερού και δοσομετρική αντλία ETATRON D.S. τύπου PKX- MA/A, με χαρακτηριστικά: παροχή 7-2 lt/h, μανομετρικό 10-1 bar, τάση λειτουργίας 230V, IP65.

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης του συνόλου της εγκατάστασης θα περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις – μία κάθε έξι μήνες, για την πραγματοποίηση των εργασιών ελέγχου, επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για επιμέρους εργασία. Κάθε επίσκεψη θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.) της Ν.Μ. Καλαμάτας. Επιπρόσθετα απαιτείται ο έλεγχος και η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων μία φορά το μήνα και η καταγραφή στο σχετικό βιβλίο μετρήσεων, θεωρημένο από την Αρμόδια Δ/ση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533 / 07.11.2011 για εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 400kW.

II.1 ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Καθαρισμός όλων των μηχανισμών και διατάξεων της ατμογεννήτριας.

Άνοιγμα των θυρίδων πρόσθιου και οπίσθιου καπνοθάλαμου, καθαρισμό και εκκαπνισμό του θαλάμου καύσης, των φλογουαυλών, του καπνοθάλαμου και των λοιπών επιφανειών των ατμογεννητριών, με κατάλληλα μηχανικά μέσα (συρματόβουρτσες κλπ.), ώστε να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες από την αιθάλη και από τα στερεά κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου.

Καθαρισμός των στροβιλιστών καυσαερίων.

Έλεγχος και αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος (σκουριές, οπές κλπ.) και της περιφερειακής μόνωσης. Έλεγχος του σώματος των ατμογεννητριών για τυχόν φθορές λόγω σκουριάς ή παραμορφώσεις.

Το εξωτερικό περίβλημα των ατμογεννητριών θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο, εάν παρουσιάζει οπές που έχουν προκληθεί από σκουριά και να βαφεί με κατάλληλο χρώμα όπου απαιτείται. Σε ότι αφορά την περιφερειακή μόνωση, αφού τοποθετηθούν οι λαμαρίνες του εξωτερικού περιβλήματος, θα ελεγχθεί η κατάσταση της θερμικής μόνωσης του σώματος των ατμογεννητριών και θα αποκατασταθούν όποιες ατέλειες διαπιστωθούν. Στη φάση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί και το σώμα της ατμογεννήτριας για τυχόν φθορές λόγω σκουριάς ή παραμορφώσεις.

Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων και αποκατάσταση αυτής. (Σε αυτή τη φάση, και πριν γίνει η δοκιμή κανονικής λειτουργίας, θα πρέπει να ελεγχθούν οπτικά όλα τα στεγανοποιητικά υλικά και εάν είναι σε κακή κατάσταση να αντικατασταθούν με νέα. Ο τελικός έλεγχος για διαρροές καυσαερίων από το φλογουθάλαμο και από τον καπνοθάλαμο θα πρέπει να γίνει με την ατμογεννήτρια και τον καυστήρα σε πλήρη λειτουργία.

Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων οδήγησης του καυστήρα (θερμοστάτες, πρεσσοστάτες κλπ.)

Έλεγχος και ρύθμιση των υπολοίπων συσκευών (αντλίες νερού κλπ.).

Έλεγχος της κατάστασης και εφόσον απαιτείται επισκευή της πυριμάχου δόμη των καπνοθάλαμων.

Αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων των θυρίδων των καπνοθάλαμων και επανατοποθέτηση των θυρίδων. Η πυριμάχη επένδυση της πόρτας των λεβήτων θα πρέπει να ελεγχθεί για ρωγμές, σκασίματα, αποκολλήσεις υλικού κλπ. Εάν οι όποιες φθορές είναι επισκευάσιμες, αυτές θα επισκευαστούν με τη χρήση κατάλληλου πυριμάχου υλικού.

Έλεγχος της στεγανότητας των λυομένων συνδέσεων και αντικατάσταση των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων.

Σύσφιξη σε κοχλίες και περικόχλια.

Έλεγχος ασφαλιστικού υπερπίεσης.

Έλεγχος ατμοφρακτών.

Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα.

Έλεγχος θερμομέτρων νερού – καυσαερίων.

Υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή είναι η διενέργεια ενός χημικού καθαρισμού ανά ατμογεννήτρια, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον χημικός καθαρισμός, η δαπάνη θα βαρύνει τη Ν.Μ. Καλαμάτας, με υποβολή της σχετικής προσφοράς. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη διενέργεια χημικού καθαρισμού σε συντηρητή εκτός σύμβασης, εάν η σχετική έρευνα αγοράς αναδείξει πιο συμφέρουσα τιμή.

II.2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Απομόνωση του καυστήρα από την ηλεκτρική παροχή και παροχή καυσίμου.

Άνοιγμα κελύφους καυστήρα, ή εφόσον απαιτείται αφαίρεση του καυστήρα από την ατμογεννήτρια.

Αντικατάσταση των μπεκ.

Έλεγχος και καθαρισμός ή εφόσον απαιτείται αντικατάσταση, των ακίδων έναυσης, των καλωδίων υψηλής, των σωλήνων μπεκ και της φλογοκεφαλής, του φωτοκύτταρου, της φτερωτής αέρα και του διασκορπιστή αέρα.

Επανατοποθέτηση του καυστήρα στην ατμογεννήτρια.

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας καυσίμου.

Έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτείται των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου.

Σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών.Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και της παροχής καυσίμου και δοκιμαστική λειτουργία.

Ρύθμιση καυστήρα.

Έλεγχος των θερμοστατών ενεργοποίησης του καυστήρα και ρύθμιση αυτών.

Έλεγχος – ρύθμιση λειτουργίας προγραμματιστή, ανεμιστήρα και ντάμπερ.

Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και εντός των ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ λειτουργία του συστήματος ατμογεννήτριας – καυστήρα.

Καταγραφή των τελικών μετρήσεων καυσαερίων στο φύλλο ελέγχου κατά τα πρότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

II.3.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Αποσκληρυντές

Έλεγχος καλής λειτουργίας, δειγματοληψία νερού εξόδου.

Απαεριωτής

Έλεγχος / επισκευή διαρροών.

Σύστημα χημικών βελτιωτικών νερού.

Υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή είναι η σωστή λειτουργία του συστήματος χημικών βελτιωτικών για την αντικαθαλατωτική προστασία και για τη δέσμευση του οξυγόνου στο νερό χρήσης στις ατμογεννήτριες. Αυτό περιλαμβάνει το μηνιαίο έλεγχο του συστήματος και τις σχετικές ρυθμίσεις στη δοσολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Ο ανάδοχος συντηρητής θα υποβάλει πίνακα ανάλυσης των δειγμάτων με τις ανάλογες υποδείξεις.

Επίσης, υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή είναι η προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων χημικών, για κάλυψη των αναγκών όσο διαρκεί η σύμβαση συντήρησης.

Εκτιμώμενες ετήσιες καταναλώσεις: Αντικαθαλατωτικό 300 kg και δεσμευτικό οξυγόνου 1000 kg.

Περιγραφή χημικών:

Τα δύο χημικά προϊόντα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτονται από πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του παρασκευαστικού οίκου.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων του κάθε χημικού προσθέτου, εναρμονισμένο με τον ΕΚ 1907/2006 (REACH). Η μη προσκόμισή του, συνιστά αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

Αντικαθαλατωτικό. Προορίζεται για να προστατεύει τη γραμμή τροφοδοσίας και τις ατμογεννήτριες από αποθέσεις αλάτων της παραμένουσας σκληρότητας μετά την αποσκληρίυνση. Το χημικό θα πρέπει να είναι υγρό προϊόν, βασιζόμενο στη τεχνολογία, είτε των πολυμερών, είτε των φωσφορικών αλάτων, είτε συνδυασμό και των δύο τεχνολογιών.

Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το FDA, με την προσκόμιση των CAS Nr όλων των χημικών ουσιών που περιέχονται στο χημικό πρόσθετο.

Θα πρέπει να έχει:

- Διασπартική δράση έναντι των δημιουργούμενων λασπών,
- Διασπартική δράση έναντι των οξειδίων του σιδήρου,
- Να σταθεροποιεί το pH και την αλκαλικότητα στα επιθυμητά επίπεδα,
- ΔΕΝ θα περιέχει κανενός είδους, άλλο παράγοντα (π.χ. θειώδη άλατα).

Δεσμευτικό οξυγόνου Το χημικό θα πρέπει να είναι υγρό προϊόν που βασίζεται στην τεχνολογία των καταλυτικών θειωδών αλάτων. Θα αντιδρά με το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό τροφοδοσίας των ατμογεννητριών, προστατεύοντας έτσι το σύστημα από τη διαβρωτική δράση του διαλυμένου οξυγόνου. Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το FDA, με την προσκόμιση των CAS Nr όλων των χημικών ουσιών που περιέχονται στο χημικό πρόσθετο.

Θα εφαρμόζεται σε δοσολογία τέτοια που να επιτυγχάνει τη διατήρηση της περίσσειας θειωδών, που απαιτείται στο νερό των ατμογεννητριών. Η συγκεκριμένη δοσολογία θα καθοριστεί από τον

προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και την ποιότητα του νερού συμπλήρωσης.

II.4.ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ

Έλεγχος σωληνώσεων για διαρροές, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων και καθαρισμός ατμοπαγίδων - μειωτών πίεσης. Επισκευή ή αντικατάσταση εάν απαιτείται.
Έλεγχος μόνωσης σωληνώσεων και επισκευή ή αντικατάσταση εάν απαιτείται.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο τίμημα της σύμβασης συντήρησης περιλαμβάνονται:

- Τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που προβλέπονται στην παράγραφο II, το κόστος των οποίων βαραίνει τον Ανάδοχο.
- Το κόστος των εργασιών που θα προκύπτει σε περίπτωση βλαβών.

Στο τίμημα της σύμβασης συντήρησης δεν περιλαμβάνεται το κόστος των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και υλικών που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλαβών.

Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι του εργοστασίου κατασκευής του επιμέρους εξοπλισμού, όπου δε χρησιμοποιούνται υλικά του εμπορίου, αυτά θα είναι της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά την υποβολή σχετικής οικονομικής προσφοράς. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα απαραίτητα ανταλλακτικά και υλικά για την εργασία επισκευής εκτός σύμβασης, εάν η έρευνα αγοράς αναδείξει πιο συμφέρουσες τιμές, με υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή να τα χρησιμοποιήσει για την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί το Γ.Ν. Μεσσηνίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Γ.Ν. Μεσσηνίας δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή / και ελέγχου των εγκαταστάσεων, στις Η-Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις λεβητοστασιών των μονάδων του Γ.Ν. Μεσσηνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών συντήρησης - επιθεώρησης και των ειδικών συνθηκών αυτών.

26PROC019039410 2026-05-19

...